

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.B.00682/25

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акционерное общество «КЛАССЕН-РУС» (АО «КЛАССЕН-РУС»),
Адрес (место нахождения): 215010, Россия, Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин, пр-д. Промышленный, д. 9,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 215010, Россия, Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин, пр-д. Промышленный, д. 9,
ОГРН 1027700258948, ИНН 7710241807,
Тел.: 7(48135) 34744; +7(48135) 34816,
Адрес электронной почты: info@classen.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»),
Адрес (место нахождения): 215010, Россия, Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин, пр-д. Эжвинский, д. 1.,
Адрес производства продукции: 215010, Россия, Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин, пр-д. Эжвинский, д. 1., ОГРН 1066723005502, ИНН 6723019741.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные: ламинат, на основе древесноволокнистых плит (HDF), облицованные бумагой, пропитанные меламиновой смолой, толщиной $8 \pm 0,3$ мм, плотностью $900-940 \text{ кг/м}^3$, марки CLASSEN, изготовленные в соответствии с ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия».

код
ОКПД2:

16.21.14

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 2855ТР от 04.07.2025 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1958/АСП от 10.06.2025 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20),
Группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

04.07.2025

по

03.07.2030

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.
Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

