

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-RU.PA01.B.00749/26



Заявитель: Акционерное общество по производству напольных покрытий «TARKETT» (АО «TARKETT»).

Адрес места нахождения: 446300, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ОТРАДНЫЙ, ПРОМЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА – 1, ДОМ 1.

ОГРН: 1026303207226. Телефон: +7 8466135070, факс: +7 8466135117, адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com

Изготовитель: Акционерное общество по производству напольных покрытий «TARKETT» (АО «TARKETT»). Место нахождения: 446300, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ОТРАДНЫЙ, ПРОМЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА – 1, ДОМ 1. Телефон: +7 8466135070, адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com

Заявитель подтверждает, что продукция

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе – линолеум ПВХ на основе тип «КОМФОРТ» («COMFORT») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка «СИНТЕРОС» (SINTEROS), общей толщиной от 2,61 мм до 3,28 мм, тип «IDYLLE NOVA» («ИДИЛЛИЯ НОВАЯ») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка «TARKETT» (TARKETT), общей толщиной от 3,33 мм до 4,18 мм, тип «FAVORIT» («ФАВОРИТ») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка «TARKETT» (TARKETT), общей толщиной от 2,97 мм до 3,73 мм, выпускаемое по ТУ 22.23.15–016-54031669-2019 с изменением № 1-3. Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.15.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 100 0

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Протокол испытаний № 26-04-03/1-С от 03.04.2026 г., протокол испытаний № 26-04-03/2-С от 03.04.2026 г., протокол испытаний № 26-04-03/3-С от 03.04.2026 выданы испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс» (ИЛ ООО «МСА»), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210B65 от 31.12.2020 г.

Показатели пожарной опасности материала: легковоспламеняемые (В3), с высокой дымообразующей способностью (Д3), умереннораспространяющие пламя по поверхности (РП3), высокоопасные (Т3).

Иные сведения: нет

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 08.04.2026 по 07.04.2031

М.П.

Заявитель



(подпись)

А.В. Молчанов
инициалы, фамилия