

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-BE.PA01.B.02190/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИЛИН» (ООО «ЮНИЛИН»). Место нахождения: Нижегородская область, город Дзержинск. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 606000, РОССИЯ, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 22. ОГРН: 1085249007458, ИНН: 5249098593. Телефон: +78313249100, адрес электронной почты: Info@unilin.ru
Договор № DEPRO-UNI-2023 от 30.10.2023.

В ЛИЦЕ Генерального директора Рыбакова Павла Геннадьевича.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из древесноволокнистых плит торговых марок «Quick-Step», «Pergo», «Balterio», «SmartFinish»: плинтусы, профили, пороги, переходники длиной от 10 до 2400 мм, шириной от 15 до 160 мм, толщиной от 10 до 22 мм, плотностью от 400 до 950 кг/м³. Изготовитель: «Depro Profiles nv».

Адрес юридического лица: Бельгия, Kazerneweg 10, B-7780 Komen (Industriezone), Belgium. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 50.779393, 3.009641. Серийный выпуск.

Код ОКПД2:	16.21.14.000
Код ТН ВЭД ЕАЭС:	4411 14 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 09/24Д-10 от 27.09.2024 Испытательной лаборатории пожарной безопасности ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23 от 24.08.2018 г. Техническое описание продукции с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения чрезвычайно опасные (Т4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

с 03.10.2024 по 30.09.2029

(со дня регистрации декларации
о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)

М.П.

Заявитель

Рыбаков Павел Геннадьевич

(подпись)

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.